TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	006567-TSE-03/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	29.01.2008
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	09.07.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	TP ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	KEMALPAŞA OSB MAH. 600 SK. NO:364 KEMALPAŞA İZMİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	TP ELEKTRİK MALZ. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	KEMALPAŞA OSB MAH. 600 SK. NO: 364 KEMALPAŞA İZMİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	006567-TSE-03/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	tp electric
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

TÜRKAK
Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0105-U

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

-16 A, 250 V~ Normal korumalı, sıva altı, A tasarımlı, örtücülü ve örtücüsüz, vidalı bağlantılı, iki kutuplu, topraksız priz
Ana gövde tip referansı : 02
Kapak Tip Ref: 029, 030
Seri ismi/ Çerçeve Tip Ref: Kayra/42XX, Camilya/43XX, Anemon/44XX XX:Renk Kodu
- 16 A, 250 V~ Normal ve arttırılmış korumalı, sıva altı, A tasarımlı, örtücülü ve örtücüsüz,vidalı tip bağlantılı, iki kutuplu, yan topraklama kontaklı topraklı priz
Ana gövde tip referansı : 01
Kapak Tip Ref: 025, 026, 027, 028
Seri ismi/ Çerçeve Tip Ref: Kayra/42XX, Camilya/43XX, Anemon/44XX XX:Renk Kodu
-16 A, 250 V~ Normal korumalı, sıva altı ,A tasarımlı, örtücülü ve örtücüsüz, vidalı tip bağlantılı, iki kutuplu, kontak çubuğu biçimli topraklama kontaklı topraklı priz
Ana gövde tip referansı : 03

e-imzalı/e-signed

24.08.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Tuğçe ULAŞ DOKUZPARMAK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(006567-TSE-03/03nolu belge devamı) : TP ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

Kapak Tip Ref: 029, 030
Seri ismi/ Çerçeve Tip Ref: Kayra/42XX, Camilya/43XX, Anemon/44XX XX:Renk Kodu
-16 A, 250 V~ Normal korumalı, sıva altı, A tasarımlı, vidalı tip bağlantılı, iki kutuplu, ikili topraksız priz
Ana gövde tip referansı : 05
Kapak Tip Ref: 039
Seri ismi/ Çerçeve Tip Ref: Kayra/42XX, Camilya/43XX, Anemon/44XX XX:Renk Kodu
-16 A, 250 V~ Normal korumalı, sıva altı , A tasarımlı, vidalı tip bağlantılı, iki kutuplu, ikili yan topraklama kontaklı topraklı priz
Ana gövde tip referansı : 04
Kapak Tip Ref: 038
Seri ismi/ Çerçeve Tip Ref: Kayra/42XX, Camilya/43XX, Anemon/44XX XX:Renk Kodu
-16 A, 250 V~ IP 54 koruma sınıflı, sıva üstü, A tasarımlı, vidalı bağlantılı, iki kutuplu, tekli ve ikili yan topraklama kontaklı topraklı priz
Ana Gövde Tip Referansı: 10
Ürün Tip referansı:3201-025-XX01,3201-125-XX01
Seri: NEMLİYER XX:Renk Kodu
-16 A, 250 V~ IP 44 koruma sınıflı, sıva üstü, iletkenleri sökülebilen,iki kutuplu,yan topraklama kontaklı topraklı priz
Ürün Tip referansı : 3101-306-0300, 3101-307-0300
-16 A, 250 V~ IP 44 koruma sınıflı, pano tipi, vidalı bağlantılı, yan topraklama kontaklı topraklı priz
Ürün Tip referansı : 3101-309-0900
-16 A, 250 V~ IP 54 koruma sınıflı, pano tipi, vidalı bağlantılı, yan topraklama kontaklı topraklı priz
Ürün Tip referansı:3101-310-XX00 XX:Renk Kodu
-16A, 250 V~ IP 44 koruma sınıflı, taşınabilir, iletkenleri sökülebilen, vidalı bağlantılı, yan topraklama kontaklı topraklı üçlü grup priz
Ürün Tip referansı : 3101-308-0300
-16 A, 250 V~ IP 44 koruma sınıflı, iletkenleri sökülebilen, taşınabilir, tekli, iki kutuplu, yan topraklama kontaklı topraklı priz
Ürün Tip referansı : 3101-304-0300
-16 A, 250 V~ normal korumalı, iletkenleri sökülebilen, taşınabilir, tekli, iki kutuplu, yan topraklama kontaklı topraklı priz
Ürün Tip referansı : 3280-351-XXXX
XX: Kablo boyutunu XX: Renk Kodu
-16 A, 250 V~ IP 44 normal koruma sınıflı, vidalı tip bağlantılı, iletkenleri sökülebilen, çift topraklama kontaklı ve yan topraklama kontaklı fiş
Ürün Tip referansı : 3101-301-0300 , 3101-303-0300
-16 A, 250 V~ Normal korumalı, vidalı tip bağlantılı, iletkenleri sökülebilen, çift topraklama kontaklı ve yan topraklama kontaklı fiş
Ürün Tip referansı : 3280-350-0400 , 3280-355-0400
-16A, 250V, Normal Korumalı, A Tasarımlı, IP 20,Tablo Tipi Raya Montaj, Örtücüsüz, Vidalı Bağlantılı, Kontak Çubuğu Biçimli Topraklama Kontaklı Prizler.
Ürün Tip referansları:

e-imzalı/e-signed

24.08.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Tuğçe ULAŞ DOKUZPARMAK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(006567-TSE-03/03nolu belge devamı) : TP ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

3101-327-0600(Işıksız), 3101-327-0610 (Işıklı)
-16A, 250V, Normal Korumalı, A Tasarımlı, IP 20,Örtücüsüz, Tablo Tipi Raya Montaj, Vidalı Bağlantılı, Yan Topraklama Kontaklı Prizler.
Ürün Tip referansları :
3101-312-0600(Işıksız), 3101-312-0610 (Işıklı)
-16 A, 250 V, IP 44 Korumalı,İletkenleri Sökülebilen, Taşınabilir, Vidalı Bağlantılı, İki Kutuplu, 3'lü Kontak Çubuğu Biçimli Topraklama Kontaklı Prizler
Ürün Tip Referansları : 3101-316-0300, 3101-317-0300
(Müstakil Faz Kullanılabilen)
-16 A, 250 V, IP 44 Korumalı,İletkenleri Sökülebilen, Taşınabilir, Vidalı Bağlantılı, İki Kutuplu, 3'lü Yan Topraklama Kontaklı Prizler
Tip referansı : 3101-314-0300, 3101-315-0300(Müstakil Faz Kullanılabilen)

e-imzalı/e-signed

24.08.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Tuğçe ULAŞ DOKUZPARMAK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr